

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 факс 223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

ул.Октябрьская, 86, г.Новосибирск, 630099 тел. 225-05-30, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1498/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад №478 комбинированного вида».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника иму-
во исполнение распоряжения начальника УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области Баевкина С.Г. №1498

(наименование органа ГПН)

от « 24 » августа 2017 года, и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 29 » сентября 2017 г. по 10 ч 00 мин. « 29 » сентября 2017 г.

проведена проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Михалевым Наилем Рустамовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

«Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №478 комбинированного вида».

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий Иванцова Татьяна Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Выделить в составе Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №478 комбинированного вида», расположенном по адресу: г.Новосибирск, Калининский район ул. Рассветная, 17/1, пищеблок и помещения технического назначения (прачечные, гладильные), противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30)	Свод правил 4.13130.2013 п.5.2.6 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы; ч. 4 ст. 4 и таблица № 23, №24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	31.07.2018г
---	--	--	-------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в августе 2018г.**

(квартал, месяц).

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Михалев Наиль Рустамович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«29» сентября 2017г.

М.П.*

Предписание для исполнения

получила: ✓

(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №478»

Иванцова Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» сентября 2017г.

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.